

# **СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

городского поселения город Лиски  
Лискинского муниципального района Воронежской области

## **Книга 1. Обосновывающие материалы**

**Глава 1.** Существующее положение в сфере производства, передачи и  
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

**Часть 5.** Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп  
потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

## Состав документации

### Книга 1. Обосновывающие материалы.

- Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.
- Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.
- Часть 2. Источники тепловой энергии
- Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.
- Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.
- Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.**
- Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.
- Часть 7. Балансы теплоносителя.
- Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.
- Часть 9. Надежность теплоснабжения.
- Часть 10. Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
- Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.
- Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.
- Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.
- Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа.
- Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.
- Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.
- Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.
- Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.
- Глава 8. Перспективные топливные балансы.
- Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения.
- Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.
- Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха. ....	4
2. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии. ....	15
3. Значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.....	17
4. Значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии. ....	17
5. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.....	18

**Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии**

**1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.**

**1.1. Котельная ЗАО «Лискимонтажконструкция»**

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зоне действия котельной ЗАО «Лискимонтажконструкция» приведены в Таблице 1.1.

Таблица 1.1

**Перечень и тепловые нагрузки потребителей от котельной ЗАО «Лискимонтажконструкция»**

№ п/п	Адрес (наименование) потребителя	Точка подключения	Тепловая нагрузка ОВ, Гкал/ч	Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч
1.	Теплица	ТК1	0,052	-
2.	Монтажников, 2	ТК1	0,19	-
3.	Монтажников, 2 а	ТК1	0,304	-
4.	Монтажников, 2 б	ТК1	0,304	-
5.	40 лет Октября, 45 а	ТК1	0,034	-
6.	40 лет Октября, 43 а	ТК1	0,052	-
7.	МЦ «Озарение»			
8.	Спорткомплекс	ТК3		-
9.	40 лет Октября, 41	ТК3	0,034	-
10.	40 лет Октября, 41 а	ТК3	0,034	-
11.	40 лет Октября, 39	ТК3	0,039	-
12.	ГАИ	ТК3	0,039	-
13.	Дом пчеловодов	ТК3	0,017	-
14.	ГРП	ТК4	0,003	-
15.	40 лет Октября, 33	ТК5	0,203	-
16.	40 лет Октября, 31	ТК6	0,148	-
17.	40 лет Октября, 29	ТК7	0,124	-
18.	МДОУ № 5			
19.	40 лет Октября, 25	ТК8	0,163	-
20.	40 лет Октября, 27	ТК8	0,148	-
21.	40 лет Октября, 32	ТК9	0,033	-
22.	40 лет Октября, 30	ТК9	0,058	-
23.	40 лет Октября, 28	ТК9	0,058	-
24.	40 лет Октября, 26	ТК9	0,033	-
25.	40 лет Октября, 23	ТК9	0,0163	-
26.	40 лет Октября, 21 а	ТК9	0,17	-
27.	40 лет Октября, 21	ТК9	0,163	-
28.	40 лет Октября, 19	ТК9	0,163	-
29.	40 лет Октября, 17	ТК9	0,148	-
30.	40 лет Октября, 15	ТК9	0,155	-
31.	ООО «Сплав»			
32.	40 лет Октября, 13	ТК9	0,028	-
33.	40 лет Октября, 11	ТК9	0,138	-

**1.2. Котельная «Восточная»**

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зоне действия котельной «Восточная» приведены в Таблице 1.2.

Таблица 1.2

## Перечень и тепловые нагрузки потребителей от котельной «Восточная»

№ п/п	Адрес (наименование) потребителя	Точка подключения	Тепловая нагрузка ОВ, Гкал/ч	Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч
1.	ОАО 9-я Пятилетка	кот	0,160	
2.	Пожарное депо	ТК-2	0,014	
3.	Лиски-Металлист	ТК-2	0,800	
4.	СЖБ (з-д Спецжелезобетон)	кот	1,600	
5.	ОАО "Лискигазосиликат"	кот	0,566	
6.	Станция защиты растений	ТК-5	0,099	
7.	Тулбердиева, 2	ТК-8	0,169	
8.	Тулбердиева, 4	ТК-8	0,209	
9.	Тулбердиева, 6 -ЭУ1	ТК-8	0,091	
10.	Тулбердиева, 6 -ЭУ2	ТК-8	0,091	
11.	1 пер. 40 лет Победы, 4	ТК-8	0,006	
12.	1 пер. 40 лет Победы, 5	ТК-8	0,003	
13.	Тулбердиева, 1	ТК-8	0,107	
14.	Тулбердиева, 3	ТК-8	0,147	
15.	маг. Все для животных	ТК-8	0,002	
16.	Тулбердиева, 7	ТК-8	0,204	
17.	Тулбердиева, 5	ТК-8	0,211	
18.	40 лет Победы, 6	ТК-8	0,241	
19.	ТСЖ Ухтинец	ТК-8	0,269	
20.	Тулбердиева, 9	ТК-8	0,039	
21.	Тулбердиева, 11	ТК-8	0,039	
22.	Д/с Малышок	ТК-8	0,087	
23.	40 лет победы 2ТСЖ Сахалинец	ТК-8	0,266	
24.	40 лет Победы, 4 а	ТК-8	0,095	
25.	Школа № 1	ТК-8	0,110	
26.	стоматкабинет Тулбердиева, 6	ТК-8	0,003	
27.	СБ Тулбердиева, 6	ТК-8	0,004	
28.	ул. Воронежская, д. 1	ТК-9	0,106	
29.	Тулбердиева, 24 а (40 лет Победы, 24)	ТК-9	0,116	
30.	40 лет Победы, 5	ТК-9	0,225	
31.	Тулбердиева, 8	ТК-9	0,234	
32.	Спорт-комплекс "восточный"	ТК-9	0,360	
33.	н/д	ТК-9	0,005	
34.	40 лет Октября, 62 б Спортшкола	ТК-10	0,020	
35.	40 лет Октября, 87 а	ТК-10	0,108	
36.	Тулбердиева, 10	ТК-10	0,370	
37.	Тулбердиева, 20	ТК-10	0,083	
38.	Тулбердиева, 12	ТК-10	0,109	
39.	Тулбердиева, 22а	ТК-10	0,107	
40.	Тулбердиева, 24	ТК-10	0,050	
41.	40 лет.Победы, 9	ТК-10	0,177	
42.	Тулбердиева, 19	ТК-10	0,194	
43.	40 лет Октября, 95	ТК-10	0,260	
44.	Домостроителей, 6	ТК-10	0,110	
45.	Энтузиастов, 3 ТСЖ Восточный	ТК-10	0,121	
46.	Энтузиастов, 5	ТК-10		
47.	Домостроителей, 12	ТК-10	0,100	
48.	Начальная школа № 1 -ЭУ1	ТК-10	0,127	
49.	Начальная школа № 1 -ЭУ2	ТК-10		
50.	МТМО -ЭУ1	ТК-10	0,304	

№ п/п	Адрес (наименование) потребителя	Точка подключения	Тепловая нагрузка ОВ, Гкал/ч	Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч
51.	МТМО -ЭУ2	ТК-10		
52.	Краснознаменная д.229 ТСЖ "Армада"	ТК-10	0,151	
53.	Энтузиастов, 5 МУП Водоканал	ТК-10	0,080	
54.	40 лет Октября, 78	ТК-12	0,310	
55.	40 лет Октября, 85 магазин	ТК-13	0,018	
56.	40 лет Октября, 85	ТК-13	0,198	
57.	40 лет Октября, 83	ТК-13	0,199	
58.	40 лет Октября, 81	ТК-13	0,196	
59.	40 лет Октября, 79	ТК-13	0,291	
60.	40 лет Октября, 77а (магазин Теремок)	ТК-14	0,007	
61.	40 лет Октября, 77 управление инкассации	ТК-14	0,050	
62.	40 лет Октября, 73	ТК-15	0,233	
63.	40 лет Октября, 71	ТК-15	0,242	
64.	40 лет Октября, 75 МОУ Прогимназия 1	ТК-15	0,110	
65.	40 лет Октября, 69 + маг. Ярмарка двери	ТК-16	0,270	
66.	40 лет Октября, 67	ТК-17	0,264	
67.	40 лет Октября, 63-маг	ТК-18	0,007	
68.	40 лет Октября, 61	ТК-18	0,210	
69.	40 лет Октября, 65	ТК-18	0,148	
70.	В. Буракова, 1	ТК-18	0,086	
71.	В. Буракова, 3	ТК-18	0,072	
72.	В. Буракова, 5	ТК-18	0,076	
73.	40 лет Октября, 66	ТК-18	0,063	
74.	В. Буракова, 18	ТК-18	0,015	
75.	В. Буракова, 16	ТК-18	0,015	
76.	В. Буракова, 20	ТК-18	0,235	
77.	В. Буракова, 24	ТК-18	0,286	
78.	40 лет Октября, 63	ТК-18	0,104	
79.	40 лет Октября д. 59	ТК-18	0,051	
80.	Монтажников, 3	ТК-18	0,100	
81.	В. Буракова, 8	ТК-18	0,046	
82.	В. Буракова, 6	ТК-18	0,096	
83.	В. Буракова, 4	ТК-18	0,085	
84.	В. Буракова, 12	ТК-18	0,053	
85.	В. Буракова, 10	ТК-18	0,051	
86.	40 лет Октября, 62 а + м-н Копейка	ТК-20	0,243	
87.	Науменко,9 ООО УК Наш дом	ТК-20	0,350	
88.	Монтажников 13	ТК-20	0,190	
89.	В. Буракова, 22	ТК-20	0,228	
90.	В. Буракова, 14	ТК-20	0,314	
91.	Науменко, 3	ТК-21	0,230	
92.	Науменко, 14 + Управление Фед казнач	ТК-21	0,293	
93.	Науменко, 12	ТК-22	0,187	
94.	Науменко, 10	ТК-22	0,187	
95.	Науменко, 8	ТК-24	0,133	
96.	Науменко, 1	ТК-24	0,119	
97.	Науменко, 2	ТК-25	0,095	
98.	40 лет Октября, 42	ТК-25	0,124	
99.	40 лет Октября, 38	ТК-25	0,087	
100.	40 лет Октября, 36	ТК-25	0,087	
101.	40 лет Октября, 34	ТК-25	0,087	
102.	Науменко, 6	ТК-26	0,049	

№ п/п	Адрес (наименование) потребителя	Точка подключения	Тепловая нагрузка ОВ, Гкал/ч	Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч
103.	Науменко, 4	ТК-26	0,046	
104.	19 партсъезд, 9	ТК-27	0,114	
105.	19 партсъезд, 11	ТК-27	0,116	
106.	40 лет Октября, 34 а	ТК-28	0,087	
107.	40 лет Октября, 32 б	ТК-28	0,108	
108.	40 лет Октября, 30 б	ТК-28	0,058	
109.	40 лет Октября, 32 а	ТК-29	0,100	
110.	40 лет Октября, 30 а	ТК-30	0,058	
111.	19 партсъезд, 7 а	ТК-31	0,113	
112.	19 партсъезд, 7	ТК-31	0,112	
113.	19 партсъезд, 7 в ТСЖ Заря	ТК-31	0,097	
114.	Школа 2 -ЭУ1	ТК-32	0,320	
115.	Школа 2 -ЭУ3	ТК-32	0,3	
116.	Школа 2 -ЭУ2	ТК-32	0,23	
117.	19 партсъезд, 3	ТК-32	0,232	
118.	40 лет Октября, 22 а	ТК-32	0,230	
119.	40 лет Октября, 8	ТК-32	0,056	
120.	40 лет Октября, 10	ТК-32	0,114	
121.	40 лет Октября, 6	ТК-32	0,070	
122.	40 лет Октября, 6 а	ТК-32	0,106	
123.	40 лет Октября, 2 а	ТК-32	0,100	
124.	19 партсъезд, 1 а	ТК-32	0,105	
125.	Заправка ТРАНСОИЛ	ТК-8а	0,036	

### 1.3. Котельная «Радон»

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зоне действия котельной «Радон» приведены в Таблице 1.3.

Таблица 1.3

#### Перечень и тепловые нагрузки потребителей от котельной «Радон»

№ п/п	Адрес (наименование) потребителя	Точка подключения	Тепловая нагрузка ОВ, Гкал/ч	Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч
1.	с/п Радон	Кот-я	0,25	0,164
2.	ул. Титова, 25	ТК3	0,158	
3.	Школа № 4	Кот-я	0,292	
4.	Ул. Коминтерна, 33	Кот-я	0,104	

### 1.4. ТЭЦ СДТС ОАО «РЖД»

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зоне действия ТЭЦ СДТС приведены в Таблице 1.4.

Таблица 1.4

#### Перечень и тепловые нагрузки потребителей от котельной ТЭЦ СДТС

№ п/п	Адрес (наименование) потребителя	Точка подключения	Тепловая нагрузка ОВ, Гкал/ч	Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч
1.	Кузнечн. цех Вагон. Депо	ТК2	0,07	0,000
2.	Горпост ШЧ+НГЧ	ТК2	0,10	0,000
3.	Д0Ц Вагон. депо	ТК2	0,11	0,000
4.	Колесно-роликовое отд-е	ТК2	0,12	0,000
5.	Хоз. корпус Вагон. депо	ТК2	0,11	0,000
6.	Цех эл. оборудования	ТК2	0,17	0,000
7.	Гараж Вагонное депо	ТК2	0,07	0,000
8.	АБК Вагонное депо	ТК2	0,17	0,000
9.	Автодон	ТК2	0,06	0,000
10.	Гараж СДТС	У2	0,10	0,000
11.	Столярка ТС СДТС	У2	0,00	0,000
12.	Помещение ТБ СДТС	У2	0,00	0,000
13.	ЦТП ТС	У2	0,00	0,000

№ п/п	Адрес (наименование) потребителя	Точка подключения	Тепловая нагрузка ОВ, Гкал/ч	Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч
14.	Спорткомплекс Манеж	ТК16	0,14	0,000
15.	Гостиница Спорткомплекса АБК	ТК16	0,06	0,000
16.	АБК Спорткомплекса	ТК16	0,00	0,000
17.	Гараж Спорткомплекса сауна	ТК16	0,02	0,025
18.	Жилой дом ул.Толстого, 6	ТК10	0,05	0,000
19.	Жилой дом ул.Толстого, 4	ТК10	0,20	0,000
20.	Учебный корпус Лицей № 6	ТК9	0,28	0,000
21.	Корпус+столовая ул. Лысенко, 1	ТК9	0,19	0,000
22.	Общежитие Лицей № 6	ТК9	0,15	0,000
23.	Кафе "Теремок" ул.Лысенко, 21а	ТК9	0,00	0,000
24.	Жилой дом ул. Тр. Резервы, 3	ТК8а	0,05	0,000
25.	Жилой дом ул. Тр. Резервы, 1	ТК8а	0,07	0,000
26.	Жилой дом аптека ул. Лысенко, 1	ТК8а	0,08	0,000
27.	Жилой дом ул. Тр. Резервы, 2а	ТК8а	0,07	0,000
28.	Жилой дом ул. Лысенко, 3	ТК7	0,04	0,000
29.	Жилой дом ул. Лысенко, 3а	ТК7	0,04	0,000
30.	Жилой дом ул. Лысенко, 2а	ТК8	0,17	0,000
31.	Жилой дом ул. Лысенко, 2б	ТК7	0,16	0,000
32.	Жилой дом ул. Лысенко, 5	ТК6	0,04	0,000
33.	Релейная станция ИЩ	ТК6	0,02	0,000
34.	Магазин "Радуга"	ТК6	0,01	0,000
35.	Жилой дом ул. Элеваторная, 1в	ТК6	0,11	0,000
36.	Жилой дом ул. Элеваторная, 1б	ТК6	0,22	0,000
37.	Жилой дом ул. Элеваторная, 1г	ТК6	0,04	0,000
38.	Жилой дом ул. Лысенко, 10а	ТК6	0,21	0,000
39.	Бытовка+гараж ПЧЛУ	ТК6	0,01	0,000
40.	Теплица ПЧЛУ	ТК6	0,02	0,000
41.	Жилой дом ул. Спортивная, 6	ТК5	0,01	0,000
42.	Жилой дом ул. Спортивная, 12	ТК5	0,04	0,000
43.	Жилой дом ул. Спортивная, 9а	ТК5	0,04	0,000
44.	Жилой дом ул. Спортивная, 6б	ТК5	0,11	0,000
45.	Жилой дом ул. Спортивная, 6а	ТК5	0,12	0,000
46.	Жилой дом ул. Лысенко, 13	ТК5	0,16	0,000
47.	Ж/д+СЭС ул. Лысенко, 15а	ТК5	0,12	0,000
48.	ОВО ул. Лысенко, 17	ТК5	0,07	0,000
49.	Гараж ул. Лысенко, 17	ТК5	0,04	0,000
50.	Жилой дом ул. Лысенко, 17а	ТК5	0,13	0,000
51.	Жилой дом ул. Лысенко, 13	ТК5	0,00	0,000
52.	Маг-н "Теремок" ул. Лысенко, 21а	ТК5	0,00	0,000
53.	МУЖЭП-2 Админ, здание	ТК5	0,07	0,000
54.	МУЖЭП-22 Гараж	ТК5	0,03	0,025
55.	МУЖЭП-2 Столяр, Цех+гараж	ТК5	0,01	0,000
56.	Жилой дом ул. Лысенко, 31	ТК4	0,05	0,000
57.	Жилой дом ул. Лысенко, 33	ТК4	0,08	0,000
58.	Жилой дом ул. Лысенко, 35	ТК3	0,09	0,000
59.	Жилой дом ул. Лысенко, 41	ТК2а	0,11	0,000
60.	Жилой дом ул. Лысенко, 39	ТК3	0,05	0,000
61.	Пенсионный фонд	ТК4	0,11	0,000
62.	ВОДРЭМ-56	ТК4	0,06	0,000
63.	ДХШ ул. Чапаева	У3	0,03	0,000
64.	ЧП "Данилов" ул. Чапаева	У3	0,08	0,000
65.	База "Сокол" Ангар	У3	0,25	0,000
66.	База "Сокол" Склад+мастерск,	У3	0,17	0,000
67.	Жилой дом ул. Индустриальная, 5	У2	0,04	0,000
68.	АБК ул. Индустриальная, 3а	У2	0,11	0,000
69.	РПБ ул. Индустриальная, 3а	У2	0,09	0,000
70.	Мастерские ул. Индустриальная, 3а	У2	0,19	0,000
71.	Склад ул. Индустриальная, 3а	У2	0,02	0,000
72.	Диспетчерская ул. Индустриальная, 3а	У2	0,10	0,000
73.	Проходная	У1	0,00	0,000
74.	Общежитие "Лека"	У1	0,08	0,000
75.	Магазин "Экстра"	У1	0,01	0,000
76.	ПЧ Депо ул. Индустриальная, 6	У2	0,36	0,000
77.	ПЧ АБК ул. Индустриальная, 6	У2	0,05	0,000
78.	АБК ул. Индустриальная, 8	У2	0,11	0,000
79.	Пилорама ул. Индустриальная, 3	У2	0,09	0,000
80.	Мастерская ул. Индустриальная, 8	У2	0,11	0,000
81.	ГРП ул. Индустриальная, 8	У2	0,00	0,000
82.	Гаражи ул. Индустриальная, 8	У2	0,01	0,000
83.	Р-н Железнодорожный, б-цы Нр=45,4 м		8,45	0,000
84.	Р-н интерната Нр=28,7 м		15,83	0,183
85.	Р-н Вокзала Нр=42,2 м		15,50	0,132
86.	ГРП СДТС	ЦТП	0,00	0,000



№ п/п	Адрес (наименование) потребителя	Точка подключения	Тепловая нагрузка ОВ, Гкал/ч	Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч
87.	Котельная Служеб, помещ,	ЦТП	0,08	0,000
88.	Котельная Мастерские	ЦТП	0,00	0,000
89.	Перспектива	ТК2	0,15	0,000
90.	Жилой дом ул. пр. Ленина, 6	ТК81а	0,28	0,000
91.	Жилой дом ул. пр. Ленина, 16	ТК81а	0,04	0,000
92.	Жилой дом ул. пр. Ленина, 24	ТК83	0,04	0,000
93.	ООО "Меркурий" ул. пр. Ленина, 28	ТК83	0,03	0,000
94.	Почта гараж ул. пр. Ленина, 30	ТК84	0,10	0,000
95.	Жилой дом ул. пр. Ленина, 28	ТК84	0,01	0,000
96.	Жилой дом ул. Б. Красноарм., 10	ТК84	0,05	0,000
97.	Жилой дом ул. пр. Ленина, 27	ТК85	0,13	0,000
98.	Жилой дом ул. пр. Ленина, 29	ТК85	0,13	0,000
99.	Жилой дом ул. Ф. Энгельса, 32	ТК85	0,13	0,000
100.	Жилой дом ул. Ф. Энгельса, 28	ТК85	0,14	0,000
101.	Жилой дом ул. Ф. Энгельса, 30	ТК85	0,13	0,000
102.	Жилой дом ул. Мира, 2	ТК87	0,17	0,000
103.	Жилой дом ул. пр. Ленина, 31	ТК87	0,11	0,000
104.	ШКОЛА маст. ул. Ломоносова, 44	ТК87а	0,24	0,000
105.	Жилой дом ул. Мира, 1	ТК87а	0,06	0,000
106.	Жилой дом ул. Мира, 1а	ТК87а	0,10	0,000
107.	Жилой дом ул. Мира, 3	ТК87а	0,07	0,000
108.	Жилой дом/перспектива/	ТК82	0,38	0,000
109.	Жилой дом ул. Мира, 7	ТК87а	0,06	0,000
110.	ДШИ	ТК87а	0,06	0,000
111.	М-н "Гуливер"	ТК87а	0,00	0,000
112.	Общежитие ул. Ломоносова, 46	ТК87а	0,07	0,000
113.	Жилой дом ул. Ломоносова, 48	ТК87а	0,05	0,000
114.	Жилой дом ул. Тельмана, 52	ТК87а	0,05	0,000
115.	Жилой дом ул. Тельмана, 54	ТК87а	0,04	0,000
116.	Жилой дом ул. Ел. Свободы, 6	ТК87а	0,04	0,000
117.	ПОЛИКЛИНИКА	ТК88	0,28	0,000
118.	ГАРАЖ	ТК88	0,03	0,000
119.	Жилой дом банк ул. пр. Ленина, 3 7	ТК89	0,12	0,000
120.	Жилой дом+аптека ул. пр. Ленина, 37	ТК89	0,12	0,000
121.	Жилой дом ул. пр. Левина, 37	ТК89	0,13	0,000
122.	Гараж	ТК90	0,04	0,000
123.	РКЦ ул. Свободы, 1 узел подмеса	ТК90	0,00	0,000
124.	Дизельная	ТК90	0,00	0,000
125.	Банк гараж ул. пр. Ленина, 46	ТК90	0,05	0,000
126.	Банк *Форус"	ТК90	0,03	0,000
127.	Жилой дом ул. пр. Ленина, 44	ТК90	0,04	0,000
128.	Жилой дом ул. пр. Ленина, 42	ТК90	0,05	0,000
129.	Жилой дом ул. пр. Ленина, 48	ТК89	0,04	0,000
130.	Жилой дом ул. пр. Ленина, 52	ТК89	0,05	0,000
131.	Жилой дом ул. пр. Ленина, 50	ТК89	0,04	0,000
132.	ЦГСЭН ул. пр. Ленина, 40	ТК89	0,08	0,000
133.	Жилой дом ул. Свердлова, 47	ТК88	0,06	0,000
134.	Жклой дом ул. Свердлова, 45	ТК88	0,07	0,000
135.	Детский сад N 9 ул. Свердлова	ТК88	0,10	0,042
136.	Жилой дом ул. Свердлова, 39	ТК88	0,05	0,000
137.	Жилой дом ул. Мира, 9а	ТК88	0,01	0,000
138.	ДЭУ-5	ТК88	0,01	0,000
139.	Сбербанк ул. пр. Ленина, 36а	ТК88	0,10	0,000
140.	Женск. конс.	ТК88	0,02	0,000
141.	Жилой дом+парикмах. ул. Свердлова, 37	ТК86	0,12	0,000
142.	Жилой дом ул. Мира, 11	ТК86	0,06	0,000
143.	Жилой дом ул. Мира, 33	ТК86	0,05	0,000
144.	Жилой дом ул. Мира, 15	ТК86	0,05	0,000
145.	Жилой дом ул. пр. Ленина, 34	ТК86	0,13	0,000
146.	Жилой дом+арен-ры ул. Мира, 6	ТК86	0,19	0,000
147.	Жилой дом ул. Мира, 8	ТК86	0,11	0,000
148.	Жилой дом ул. Свердлова, 44	ТК86	0,05	0,000
149.	Жилой дом ул. Свердлова, 42	ТК86	0,05	0,000
150.	Жилой дом ул. Свердлова, 40	ТК86	0,06	0,000
151.	Жилой дом ул. Свердлова, 38	ТК86	0,06	0,000
152.	Гараж администрац.	ТК86	0,02	0,000
153.	Администрация ул. пр. Ленина, 32	ТК86	0,20	0,000
154.	СТОЛОВАЯ	ТК86	0,02	0,000
155.	Администрация ул. пр. Ленина, 32	ТК86	0,22	0,000
156.	ДК Сцена	ТК84	0,02	0,000
157.	ДК Вентиляция	ТК84	0,11	0,000
158.	ДК Вентиляция	ТК84	0,10	0,000

№ п/п	Адрес (наименование) потребителя	Точка подключения	Тепловая нагрузка ОВ, Гкал/ч	Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч
159.	Школа Растороцкого	TK84	0,10	0,050
160.	ДК Отопление	TK84	0,18	0,000
161.	Жилой дом ул. Титова, 5	TK18	0,10	0,000
162.	Жилой дом ул. Титова, 5	TK18	0,10	0,000
163.	Жилой дом ул. Титова, 9	TK18	0,24	0,000
164.	ДЕТ.САД 1 ул. 0. Кошевого	TK17	0,06	0,000
165.	ДЕТ.САД 1 ул. 0. Кошевого	TK17	0,08	0,112
166.	ДЕТ.САД 1 ул. 0. Кошевого	TK17	0,06	0,000
167.	Жилой дом ул. Тр. Резервы, 69	TK17	0,19	0,000
168.	Жилой дом ул. Тр. Резервы, 71	TK17	0,17	0,000
169.	Жилой дом ул. Тр. Резервы, 73	TK18	0,16	0,000
170.	Жилой дом ул. Тр. Резервы, 75	TK18	0,16	0,000
171.	Жилой дом ул. Тр. Резервы, 77	TK18	0,11	0,000
172.	База ДУ-5	TK18	0,03	0,000
173.	Жилой дом м-н ул. Титова, 7	TK18	0,17	0,000
174.	Магазин ул. Титова, 7	TK18	0,00	0,000
175.	Жилой дом ул.Титова, 11	TK18	0,24	0,000
176.	Кафе. "Лош. голова" ул. Титова, 11а	TK18	0,00	0,000
177.	АТС ул. Титова, 13а	TK18	0,06	0,028
178.	Жилой дом ул. Титова, 13	TK18	0,09	0,000
179.	Жилой дом ул. Титова, 13	TK18	0,09	0,000
180.	Жилой дом ул. Титова, 13	TK18	0,08	0,000
181.	Жилой дом ул. Титова, 13	TK18	0,09	0,000
182.	ЖИЛ. ДОМ+ГОЧС ул. Титова, 15	TK18	0,09	0,000
183.	Жилой дом ул. Титова, 15	TK18	0,09	0,000
184.	Жилой дом ул. Титова, 15	TK18	0,09	0,000
185.	Жилой дом ул. Титова, 15	TK18	0,09	0,000
186.	Жилой дом ул. Парковая, 1	TK19а	0,10	0,000
187.	Жилой дом ул. Парковая, 3	TK19а	0,11	0,000
188.	Адм. здание Горпарка	TK19а	0,02	0,000
189.	Гараж школы № 12	TK20	0,07	0,000
190.	Школа № 12	TK20	0,48	0,000
191.	Жилой дом ул. Тр. Резервы, 62а	TK20	0,04	0,000
192.	Жилой дом ул. Титова, 3	TK18	0,20	0,000
193.	Жилой дом ул. Титова, 4	TK19	0,20	0,000
194.	Жилой дом+пенс. фонд. ул. Титова, 4а	TK20	0,29	0,000
195.	Жилой дом ул. Пушкина, 91	TK17	0,24	0,000
196.	Жилой дом ул. Титова, б	TK19	0,12	0,000
197.	Жилой дом ул. Титова, 8	TK19	0,11	0,000
198.	Жилой дом+ЗАГС ул. Титова, 8а	TK20	0,25	0,000
199.	Жилой дом ул. Титова, 10	TK19	0,11	0,000
200.	Жилой дом ул. Титова, 10а	TK20	0,24	0,000
201.	Жилой дом ул. Титова, 12	TK20	0,11	0,000
202.	Жилой дом+аренд-ры ул. Титова, 14	TK19	0,28	0,000
203.	Арендаторы ул. Титова, 14	TK19	0,00	0,000
204.	Жилой дом ул. Титова, 16	TK19	0,07	0,000
205.	Жилой дом ул. Титова, 16	TK19	0,07	0,000
206.	Жилой дом ул. Титова, 16	TK19	0,10	0,000
207.	Жилой дом ул. Титова, 16	TK19	0,07	0,000
208.	Институт ул. Титова, 16	TK19	0,07	0,000
209.	Жилой дом ул. Титова, 16	TK19	0,07	0,000
210.	Жилой дом ул. Тр. Резервы, 79	TK196	0,16	0,000
211.	Жилой дом ул. Тр. Резервы, 81	TK196	0,20	0,000
212.	Жилой дом+аренд-ры ул. Титова, 2	TK19	0,19	0,000
213.	Жилой дом+аренд-ры ул. Титова, 1	TK18	0,20	0,000
214.	Жилой дом ул. Тр. Резервы, 83	TK20	0,19	0,000
215.	Жилой дом ул. Тр. Резервы, 83а	TK20	0,25	0,000
216.	М-н "Светлана"	TK196	0,00	0,000
217.	Жилой дом+аптека ул. Тр. Резервы, 85	TK20	0,25	0,000
218.	Жилой дом ул. Тр. Резервы, 87	TK20	0,25	0,000
219.	Жилой дом ул. Свердлова, 66	TK20	0,20	0,000
220.	Дет. пол-ка ул. Свердлова, 66	TK20	0,09	0,000
221.	Детская пол-ка ул. Свердлова, 66	TK20	0,00	0,049
222.	Жилой дом ул. Свердлова, 57	TK20	0,33	0,000
223.	Ж/д ТСЖ "Ракета" ул. Свердлова, 55	TK20	0,24	0,000
224.	Ж/д ТСЖ "Спутник" ул. Свердлова, 53	TK20	0,22	0,000
225.	Жилой дом ул. Тр. Резервы, 91	TK21а	0,10	0,000
226.	Жилой дом ул. Тр. Резервы, 91	TK21а	0,10	0,000
227.	Жилой дом ул. Тр. Резервы, 91	TK21а	0,10	0,000
228.	Жилой дом ул. Тр. Резервы, 89	TK21	0,26	0,000
229.	Магазин ул. Тр. Резервы, 97	TK22	0,02	0,000
230.	Жилой дом ул. Тр. Резервы, 99	TK22	0,09	0,000
231.	Жилой дом ул. Тр. Резервы, 99	TK22	0,09	0,000

№ п/п	Адрес (наименование) потребителя	Точка подключения	Тепловая нагрузка ОВ, Гкал/ч	Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч
232.	Жилой дом+лыж. база ул. Тр. Резервы, 99	TK22	0,09	0,000
233.	Жилой дом ул. Тр. Резервы, 95	TK22	0,10	0,000
234.	Жилой дом ул. Тр. Резервы, 95	TK22	0,10	0,000
235.	Жилой дом ул. Тр. Резервы, 95	TK22	0,10	0,000
236.	Жилой дом ул. Тр. Резервы, 95	TK22	0,10	0,000
237.	Жилой дом ул. Тр. Резервы, 93	TK22	0,12	0,000
238.	Жилой дом ул. Тр. Резервы, 93	TK22	0,12	0,000
239.	Жилой дом ул. Тр. Резервы, 93	TK22	0,12	0,000
240.	Жилой дом ул. Тр. Резервы, 93	TK22	0,12	0,000
241.	Жилой дом ул. Титова, 12а	TK22	0,12	0,000
242.	Жилой дом ул. Титова, 12а	TK22	0,11	0,000
243.	Жилой дом ул. Титова, 12а	TK22	0,12	0,000
244.	Храм	TK22	0,05	0,000
245.	Жилой дом ул. Свердлова, 73	TK22	0,08	0,000
246.	Жилой дом ул. Свердлова, 71	TK22	0,21	0,000
247.	Жилой дом ул. Свердлова, 69	TK22	0,09	0,000
248.	Жилой дом ул. Свердлова, 69	TK22	0,09	0,000
249.	Жилой дом ул. Свердлова, 69	TK22	0,09	0,000
250.	Жилой дом ул. Свердлова, 63	TK22	0,19	0,000
251.	Жилой дом+прод. м-н ул. Свердлова, 67	TK22	0,24	0,000
252.	Жилой дом ул. Свердлова, 65	TK22	0,24	0,000
253.	Жилой дом ул. Свердлова, 65	TK22	0,24	0,000
254.	Жилой дом ул. Свердлова, 65	TK22	0,12	0,000
255.	Жилой дом ул. пр. Ленина, 47	TK19	0,09	0,000
256.	Жилой дом ул. пр. Ленина, 47	TK19	0,09	0,000
257.	Жилой дом ул. пр. Ленина, 47	TK19	0,09	0,000
258.	Жилой дом ул. пр. Ленина, 47	TK19	0,09	0,000
259.	Институт ул. пр. Ленина, 47	TK19	0,10	0,000
260.	Жилой дом ул. Титова, 18	TK18	0,10	0,000
261.	Госстрах+Соцстрах ул. пр. Ленина, 45а	TK19	0,01	0,000
262.	Жилой дом ул. пр. Ленина, 45	TK19	0,06	0,000
263.	Жилой дом ул. пр. Ленина, 45	TK19	0,06	0,000
264.	Жилой дом ул. пр. Ленина, 45	TK19	0,06	0,000
265.	Жилой дом ул. пр. Ленина, 45	TK19	0,06	0,000
266.	Жилой дом ул. пр. Ленина, 45	TK19	0,06	0,000
267.	Детский сад № 103	TK22	0,20	0,000
268.	Жилой дом ул. пр. Ленина, 43	TK19	0,09	0,000
269.	Жилой дом ул. пр. Ленина, 43	TK19	0,08	0,000
270.	Жилой дом ул. пр. Ленина, 43	TK19	0,09	0,000
271.	Жилой дом ул. пр. Ленина, 43	TK19	0,09	0,000
272.	Ж/д+стомат. каб-т ул. пр. Ленина, 60	TK19	0,09	0,000
273.	Жилой дом ул. пр. Ленина, 60	TK19	0,09	0,000
274.	Жилой дом ул. пр. Ленина, 60	TK19	0,09	0,000
275.	Жилой дом ул. пр. Ленина, 60	TK19	0,09	0,000
276.	Жилой дом ул. пр. Ленина, 60	TK19	0,09	0,000
277.	Жилой дом ул. пр. Ленина, 60	TK19	0,09	0,000
278.	Жилой дом ул. Пушкина, 89	TK17	0,24	0,000
279.	Жилой дом+почта ул. Свердлова, 53	TK19	0,13	0,000
280.	Ж/д+наркол. ул. Свердлова, 59	TK19	0,12	0,000
281.	Ж/д+библ-ка ул. Тр. Резервы, 85а	TK20	0,25	0,000
282.	КАФЕ	TK20	0,01	0,000
283.	Ж/д+арен-ры ул. Свердлова, 68	TK20	0,25	0,000
284.	Жилой дом ул. Свердлова, 61	TK19	0,14	0,000
285.	Жилой дом ул. Свердлова, 61	TK19	0,14	0,000
286.	Школа № 9 ул. Советская, 29	TK138	0,28	0,000
287.	Музей	TK138	0,08	0,000
288.	Университет	TK138	0,18	0,000
289.	Жилой дом ул. Коммунист., 5	TK138а	0,13	0,000
290.	Жилой дом ул. Коммунист., 5	TK138а	0,12	0,000
291.	Жилой дом ул. Коммунистич., 5	TK138а	0,13	0,000
292.	ГРО ВД Новый корп.	TK138а	0,17	0,000
293.	Гараж ГРО ВД	TK138а	0,15	0,000
294.	Вытрезвитель общий элеватор	TK138а	0,00	0,000
295.	ГРО ВД	TK138а	0,00	0,000
296.	Жилой дом ул. Ленина, 2	TK138а	0,25	0,000
297.	Жилой дом ул. Коммунист., 3	TK138а	0,29	0,000
298.	Центральный рынок	TK138а	0,20	0,000
299.	Гараж ФСБ	TK138а	0,02	0,000
300.	ЛОВД/старый корпус/	TK138а	0,07	0,000
301.	ЛОВД/новый корпус/	TK138а	0,05	0,000
302.	ПЧ	TK138а	0,06	0,000
303.	ПЧ	TK138а	0,08	0,000

№ п/п	Адрес (наименование) потребителя	Точка подключения	Тепловая нагрузка ОВ, Гкал/ч	Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч
304.	Старый вокзал	TK138a	0,16	0,000
305.	Новый вокзал	TK138a	1,07	0,000
306.	Вокзал новый	TK138a	0,11	0,000
307.	Туалет	TK138a	0,01	0,000
308.	Склад	TK138a	0,03	0,000
309.	НГЧ ВЦ	TK138a	0,08	0,000
310.	НГЧ	TK138a	0,11	0,000
311.	НГЧ	TK138a	0,01	0,000
312.	МЧ	TK138a	0,01	0,000
313.	Жилой дом ул. Коммунист., 13	TK138a	0,13	0,000
314.	Жилой дом ул. Коммунист., 13	TK138a	0,06	0,000
315.	М-н "Гузь" ул. Коммунист., 13а	TK138a	0,03	0,000
316.	ТРЦ ул. Коммунист., 21	TK136	1,02	0,000
317.	Жилой дом ул. Коммунистич., 29	TK134	0,12	0,000
318.	Жилой дом ул. Коммунистич., 29	TK134	0,12	0,000
319.	Жилой дом ул. Коммунистич., 29	TK134	0,13	0,000
320.	Жилой дом ул. пр. Ленина, 1	TK134a	0,10	0,000
321.	Жилой дом ул. пр. Ленина, 1	TK134a	0,11	0,000
322.	Жилой дом ул. пр. Ленина, 1	TK134a	0,10	0,000
323.	Жилой дом ул. пр. Ленина, 1	TK134a	0,10	0,000
324.	Адм. здание НГЧ-2 ул. Коммунист.	TK80	0,05	0,000
325.	Ду-5+гараж ул. Коммунист.	TK80	0,11	0,040
326.	АБК НГЧ ул. Коммунист.	TK80	0,05	0,000
327.	Столярка НГЧ ул. Коммунист.	TK80	0,05	0,000
328.	М-н "Копейка" ул. Коммунист., 23	TK135	0,07	0,000
329.	Аптека ул. Коммунист., 23	TK135	0,07	0,000
330.	Жилой дом ул. Красных Зорь, 16	TK1366	0,28	0,000
331.	Жилой дом ул. М. Красноарм., 15	TK137	0,09	0,000
332.	Жилой дом ул. М. Красноарм., 15а	TK137	0,25	0,000
333.	Жилой дом ул. М. Красноарм., 17	TK137	0,08	0,000
334.	Ж/д+м-н ул. М. Красноарм., 19	TK137	0,26	0,000
335.	Наркоконтроль	TK137	0,02	0,000
336.	Жилой дом ул. Коммунист., 15	TK137	0,13	0,000
337.	М-н "Локомотив" ул. Коммунист., 15	TK137	0,04	0,000
338.	Жилой дом ул. Коммунист., 15	TK137	0,06	0,000
339.	Жилой дом+м-н ул. Коммунист., 15	TK137	0,13	0,000
340.	Отд-е дороги ул. Коммунист.	TK137	0,32	0,000
341.	Жилой дом ул. Коммунист., 27	TK1346	0,17	0,000
342.	Жилой дом ул. Коммунист., 27	TK1346	0,14	0,000
343.	Жилой дом ул. Коммунист., 27	TK1346	0,14	0,000
344.	М-н "Автомир" ул. Коммунист., 27	TK1346	0,02	0,000
345.	"Русский апет-т" ул. Коммунист., 27	TK1346	0,02	0,000
346.	Жилой дом ул. Коммунист., 25	TK135	0,09	0,000
347.	Жилой дом ул. Коммунист., 25	TK135	0,08	0,000
348.	Жилой дом ул. Коммунист., 25	TK135	0,09	0,000
349.	Жилой дом м-н ул. Коммунист., 25	TK135	0,09	0,000
350.	Банк "Юго-Восток" ул. Коммунист., 17	TK136a	0,06	0,000
351.	Столярка ПЧ ул. Коммунист.	TK80	0,04	0,000
352.	ПЧ ул. Коммунист.	TK80	0,07	0,000
353.	Дефектоскопия ул. Коммунист.	TK80	0,06	0,000
354.	ВОХР НОР ул. Коммунист.	TK80	0,03	0,000
355.	ДС ул. Коммунист.	TK80	0,08	0,025
356.	Столовая № 4	TK80	0,12	0,035
357.	М-н "Уют"	TK80	0,01	0,000
358.	Автовокзал	TK138a	0,10	0,000
359.	Жилой дом ул. пр. Ленина, 2а	TK79a	0,03	0,000
360.	Р-н Администрации		6,16	0,092
361.	Жилой дом ул. Индустр., 7	TK174	0,11	0,000
362.	Жилой дом ул. Индустр., 21	TK174	0,11	0,000
363.	Жилой дом ул. Индустриальная, 23	TK174	0,14	0,000
364.	Жилой дом ул. Индустриальная, 25	TK174	0,23	0,000
365.	Жилой дом ул. Индустриальная, 27	TK174	0,12	0,000
366.	Жилой дом ул. Индустриальная, 29	TK174	0,15	0,000
367.	Жилой дом ул. Индустриальная, 13	TK174	0,29	0,000
368.	Жилой дом ул. Индустриальная, 31	TK174	0,11	0,000
369.	Жилой дом ул. Индустриальная, 33	TK174	0,10	0,000
370.	Жилой дом ул. Индустриальная, 17	TK174	0,07	0,000
371.	Жилой дом ул. Индустриальная, 19	TK174	0,11	0,000
372.	МАСТЕРСКИЕ	TK175	0,53	0,000
373.	АБК АТП	TK175	0,08	0,000
374.	Мастерские АТП	TK175	0,07	0,000
375.	ГАРАЖ новый	TK175	0,36	0,000
376.	Жилой дом ул. Сеченова, 3	TK175	0,10	0,000

№ п/п	Адрес (наименование) потребителя	Точка подключения	Тепловая нагрузка ОВ, Гкал/ч	Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч
377.	Жилой дом ул. Сеченова, 7	TK176	0,08	0,000
378.	Жилой дом ул. Сеченова, 9	TK177	0,09	0,000
379.	Гаражи энергосбыта ул. Ст. Разина общ.	TK174	0,04	0,000
380.	Админ. здание энергосбыта зл-р	TK174	0,00	0,000
381.	Магазин "Арбат"	TK178	0,01	0,000
382.	Жилой дом ул. Сеченова, 41	TK180	0,14	0,000
383.	Жилой дом ул. Сеченова, 2	TK177	0,08	0,000
384.	Жилой дом ул. Сеченова, 4	TK177	0,04	0,000
385.	Жилой дом ул. Сеченова, 6	TK179	0,13	0,000
386.	Жилой дом ул. Сеченова, 8	TK177	0,09	0,000
387.	Жилой дом ул. Сеченова, 10	TK177	0,08	0,000
388.	Жилой дом ул. Сеченова, 12	TK177	0,11	0,000
389.	Жилой дом ул. Сеченова, 14	TK177	0,04	0,000
390.	Жилой дом ул. Сеченова, 16	TK179	0,09	0,000
391.	Вольница ЖД Блок А Ввод 1	TK179	0,23	0,000
392.	Блок А Ввод 2	TK179	0,25	0,000
393.	Блок Б	TK179	0,16	0,000
394.	Переход	TK179	0,11	0,000
395.	Блок В	TK179	0,22	0,000
396.	Пищеблок	TK179	0,04	0,000
397.	ГАРАЖ	TK179	0,11	0,000
398.	ПРАЧЕЧНАЯ	TK179	0,06	0,000
399.	Хозкорпус	TK179	0,02	0,000
400.	Отд-е психбольницы	TK179	0,07	0,000
401.	Жилой дом ул. Жукова, 6	TK181	0,10	0,000
402.	Жилой дом ул. Жукова, 6	TK181	0,08	0,000
403.	Жилой дом ул. Жукова, 6	TK181	0,10	0,000
404.	Жилой дом ул. Жукова, 9	TK181	0,11	0,000
405.	Жилой дом ул. Жукова, 9	TK181	0,12	0,000
406.	Жилой дом ул. Жукова, 9	TK181	0,08	0,000
407.	Жилой дом ул. Жукова, 9	TK181	0,11	0,000
408.	Жилой дом ул. Сеченова, 45	TK181	0,10	0,000
409.	Жилой дом ул. Сеченова, 45	TK181	0,09	0,000
410.	Жилой дом ул. Сеченова, 45	TK181	0,10	0,000
411.	Жилой дом ул. Юбилейная, 2	TK174	0,05	0,000
412.	Жилой дом ул. Жукова, 11	TK181	0,11	0,000
413.	Жилой дом ул. Жукова, 11	TK181	0,11	0,000
414.	Жилой дом ул. Жукова, 5	У64	0,28	0,000
415.	СПТУ № 20	У64	0,33	0,000
416.	Жилой дом ул. Жукова, 7	TK181	0,10	0,000
417.	Жилой дом ул. Жукова, 7	TK181	0,10	0,000
418.	Жилой дом ул. Жукова, 7	TK181	0,10	0,000
419.	Военкомат	TK60a	0,08	0,000
420.	Межрайпрокуратура ул. Чехова, 55	TK60a	0,06	0,000
421.	ГЭС АБК	TK60a	0,04	0,000
422.	Мастерские столярка	TK60a	0,03	0,000
423.	ШКОЛА 10	TK57	0,16	0,000
424.	Типография	TK58	0,11	0,000
425.	Жилой дом ул. Жукова, 2а	TK60	0,01	0,000
426.	Жилой дом ул. Комарова, 9	TK174	0,05	0,000
427.	Жилой дом ул. Строителей, 6	TK60	0,14	0,000
428.	Теплая мойка ГВС	TK175	0,00	0,000
429.	Теплая мойка	TK175	0,06	0,000
430.	Жилой дом ул. Чехова, 17	TK60	0,11	0,000
431.	Жилой дом ул. Чехова, 15	TK60	0,04	0,000
432.	Жилой дом ул. пер. Чехова, 12	TK60	0,08	0,000
433.	Жилой дом ул. пер. Чехова, 10	TK60	0,09	0,000
434.	Жилой дом ул. Чехова, 19а	TK60	0,13	0,000
435.	М-н "Тананс" ул. Чехова	TK60	0,01	0,000
436.	Жилой дом ул. Комарова, 8	TK174	0,05	0,000
437.	Жилой дом ул. Юбилейная, 1	TK174	0,09	0,000

#### 1.5. Котельная филиала «МЭЗ Лискинский» ООО «МЭЗ Юг-Руси»

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зоне действия котельной «МЭЗ» приведены в Таблице 1.5.

## Перечень и тепловые нагрузки потребителей от котельной «МЭЗ»

№ п/п	Адрес (наименование) потребителя	Точка подключения	Тепловая нагрузка ОВ, Гкал/ч	Тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч
1.	3 пер. 40 лет Победы, 1	-	0,024	0,002
2.	3 пер. 40 лет Победы, 2	-	0,024	0,003
3.	3 пер. 40 лет Победы, 3	-	0,025	0,002
4.	3 пер. 40 лет Победы, 4	-	0,025	0,005
5.	ул. 40 лет Октября, 91	-	0,098	0,034
6.	ул. 40 лет Октября, 97	-	0,040	0,013
7.	ул. 40 лет Октября, 99	-	0,098	0,010
8.	ул. Домостроителей, 15	-	0,056	0,036
9.	ул. 40 лет Октября, 93	-	0,039	0,02
10.	ул. 40 лет Победы, 7	-	0,036	0,007
11.	ул. Домостроителей, 13	-	0,067	0,012
12.	ул. 40 лет Октября, 89	-	0,037	0,027
13.	ул. Тулебердиева, 16	-	0,037	-
14.	ул. Тулебердиева, 14	-	0,038	-
15.	ул. Тулебердиева, 21	-	0,036	-
16.	2 пер. 40 лет Победы, 4	-	0,034	0,007
17.	ул. 40 лет Октября, 87 б	-	0,044	-
18.	1 пер. 40 лет Победы, 1	-	0,029	0,004
19.	2 пер. 40 лет Победы, 1	-	0,025	0,004
20.	2 пер. 40 лет Победы, 2	-	0,025	0,005
21.	ул. Домостроителей, 4	-	0,033	0,005
22.	1 пер. 40 лет Победы, 2	-	0,007	0,001
23.	2 пер. 40 лет Победы, 3	-	0,007	0,001
24.	2 пер. 40 лет Победы, 5	-	0,004	0,0004
25.	2 пер. 40 лет Победы, 6	-	0,005	0,0004
26.	2 пер. 40 лет Победы, 10	-	0,006	0,0004
27.	ул. Воронежская, 3	-	0,004	0,0002
28.	ул. Воронежская, 7	-	0,007	0,0004
29.	МДОУ-6	-	0,048	0,007
30.	Центргелеком	-	0,012	-
31.	м-н «Рябинка»	-	0,044	-

## 2. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

Перечень жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии приведен в Таблице 2.1.

Таблица 2.1

### Перечень квартир в МКД, имеющих индивидуальное отопление

№ п/п	Адрес	Количество квартир с индивидуальным отоплением	Общая площадь квартир с индивидуальным отоплением	Количество квартир с централизованным отоплением	Общая площадь квартир с централизованным отоплением
1.	ул. 19 Партсъезд, д.76	18	1278,3	0	0
2.	ул. 40 лет Октября, д. 21	1	61,9	67	3199,7
3.	ул. Науменко, д. 11А	14	554,6	0	0
4.	ул. Индустриальная, д. 21	3	176,3	24	1220,7
5.	ул. Индустриальная, д. 27	4	187,9	23	1108,3
6.	ул. Индустриальная, д. 33	3	175,6	24	1128,2
7.	ул. Лысенко, д. 39	7	372,3	5	501,9
8.	ул. М. Жукова, д. 5	2	118,4	54	2622,1
9.	ул. М. Жукова, д. 7	1	59,2	79	3742,8
10.	Маяковского, д. 58	27	1315,7	0	0
11.	пр. Ленина, д. 6	1	52,6	55	2645,7
12.	пр. Ленина, д. 66	30	2116,5	0	0
13.	ул. Свердлова, д. 67	2	91,5	62	2987,2
14.	ул. Сеченова, д. 3	1	58	26	1223,4
15.	ул. Сеченова, д. 12	4	262,9	23	1034
16.	ул. Титова, д. 28	78	3857,2	0	0
17.	ул. Тр. Резервы, д. 101	25	1688,8	0	0
18.	ул. Тр. Резервы, д. 103	24	965	0	0
19.	ул. Тулебердиева, д. 16	1	65,1	17	809,9
20.	ул. Тулебердиева, д. 21	4	234,4	14	726,7
21.	19 Партсъезд, д. 3	1	45,2	63	3024,9
22.	19 Партсъезд, д. 7	4	263,4	23	1282
23.	19 Партсъезд, д. 7А	3	192,9	22	1354,7
24.	40 лет Октября, д. 5	8	273,4	0	0
25.	40 лет Октября, д. 7	9	434,8	0	0
26.	40 лет Октября, д. 22А	1	44,1	63	2998
27.	40 лет Октября, д. 34А	2	94,3	14	644,3
28.	40 лет Октября, д. 45А	8	360,5	0	0
29.	А. Науменко, д. 2	3	168,7	24	1135,1
30.	А. Науменко, д. 4	11	521,1	7	337,1
31.	А. Науменко, д. 5	18	1341,3	0	0
32.	А. Науменко, д.8	2	114,5	28	1590,1
33.	пл. Революции, д. 43	1	192,87	0	0
34.	В. Буракова, д. 6	1	63,7	11	659
35.	В. Буракова, д. 8	1	60,2	7	336,7
36.	Домостроителей, д. 12	5	239,9	22	1062,5
37.	Домостроителей, д. 13	1	49,4	26	1232,5
38.	Индустриальная, д. 13	1	29,2	79	4221,2
39.	Индустриальная, д. 29	2	138,7	30	1752,7
40.	Коминтерна, 47а	4	280,5	0	0
41.	Коммунистическая, д. 3	2	120,5	54	2584,3

№ п/п	Адрес	Количество квартир с индивидуальным отоплением	Общая площадь квартир с индивидуальным отоплением	Количество квартир с централизованным отоплением	Общая площадь квартир с централизованным отоплением
42.	Коммунистическая, д. 5	5	281,1	66	3219,1
43.	Кр.Зорь, д. 1Б	3	194,7	53	2554,6
44.	Монтажников, д. 3	3	152,7	15	736,5
45.	П/к Б. Красноармейская, д. 10	5	121,3	2	394,3
46.	пр. Ленина, д. 2А	2	72,8	6	226,1
47.	пр. Ленина, д. 44	5	242,7	3	146,8
48.	пр. Ленина, д. 58	4	281,4	0	0
49.	пр. Ленина, д. 60	6	348,8	121	6419,7
50.	Свердлова, д. 39	3	104,4	13	417,8
51.	Сеченова, д. 2	1	43	17	809,8
52.	Сеченова, д. 8	1	43,9	17	809,9
53.	Сеченова, д. 10	2	110,7	16	747,2
54.	Тельмана, д. 54	1	61	7	338,9
55.	Тр. резервы, д. 69	1	30,4	63	2539,7
56.	Тулебердиева, д. 14	1	65,1	17	825,5
57.	Чапаева, д. 55	8	138,4	0	0
58.	Чапаева, д. 57	8	132,4	0	0
59.	Чехова, д. 17	1	49,7	26	1231,2
60.	40 лет Октября д.95	1	50,1	-	-
61.	Индустриальная д.7	6	272,2	-	-
62.	Индустриальная д.25	7	276,5	-	-
63.	Индустриальная д.31	3	173,8	-	-
64.	Коммунистическая д.13	6	748	-	-
65.	Коммунистическая д.15	7	388,1	-	-
66.	Лысенко д.1	1	57,2	-	-
67.	Лысенко д.2б	1	73,7	-	-
68.	Мира д.11	4	237,4	-	-
69.	Мира д.13	1	59,6	-	-
70.	Мира д.15	2	93,7	-	-
71.	1-я Парковая д.1	1	60,5	-	-
72.	1-я Парковая д.3	2	111,7	-	-
73.	Пр.Ленина д.31	14	1065,3	-	-
74.	Пр.Ленина д.37	2	145,8	-	-
75.	Пр.Ленина д.50	7	45,4	-	-
76.	Пр.Ленина д.52	6	55,7	-	-
77.	Пр.Ленина д.64	весь дом	2111,3	-	-
78.	Советская д.2	10	945,3	-	-
79.	Свердлова д.59	2	99,4	-	-
80.	Свердлова д.61	1	45	-	-
81.	Свердлова д.65	12	783,8	-	-
82.	Свердлова д.69	1	54,1	-	-
83.	Свердлова д.73	34	2036,3	-	-
84.	Строителей д.6	3	223,5	-	-
85.	Титова д.4	1	44,2	-	-
86.	Титова д.11	1	60,1	-	-
87.	Титова д.15	2	110	-	-
88.	Тр.Резервы д.83а	1	45	-	-
89.	Тр.Резервы д.91	4	213	-	-
90.	Тр.Резервы д.95	27	1720,7	-	-
91.	П/к Чехова д.12	4	226	-	-
92.	Чехова д.15	5	239,7	-	-



№ п/п	Адрес	Количество квартир с индивидуальным отоплением	Общая площадь квартир с индивидуальным отоплением	Количество квартир с централизованным отоплением	Общая площадь квартир с централизованным отоплением
93.	Буракова д.20	1	41,5	-	-
94.	Домостроителей д.24	2	120,6	-	-
95.	Коммунистическая д.25	1		-	-
96.	Коммунистическая д.30а	весь дом	593,6	-	-
97.	Коминтерна д.33	1	61,5	-	-
98.	Лысенко д.2а	1	71,7	-	-
99.	М.Красноармейская д.2а	1	67,4	-	-
100.	М.Красноармейская д.15а	1	58,9	-	-
101.	Мира д.1	1	76,9	-	-
102.	Мира д.6	1	32,2	-	-
103.	Мира д.7	3	196,1	-	-
104.	М.Жукова д.6	1	59,4	-	-
105.	А.Науменко д.14	1	60,4	-	-
106.	Пр.Ленина д.1	1	58,3	-	-
107.	Пр.Ленина д.27	1	43,7	-	-
108.	Пр.ленина д.34	1	39,6	-	-
109.	Пр.Ленина д.43	2	121	-	-
110.	Пр.Ленина д.45	3	165,1	-	-
111.	Пр.Ленина д.47	7	416,4	-	-
112.	Сеченова д.45	1	52,4	-	-
113.	Титова д.13	1	73,3	-	-
114.	Титова д.16	32	1854,8	-	-
115.	Титова д.85	2	92,4	-	-
116.	Тр.Резервы д.89	1	52,3	-	-
117.	Тр.Резервы д.99	8	466,7	-	-
118.	Элеваторная д.1в	10	482,7	-	-

### 3. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.

Значений потребления тепловой энергии приведены в Таблице 3.1.

Таблица 3.1

#### Потребление тепловой энергии

№ п/п	Наименование источника	Потребление тепловой энергии, Гкал							
		январь	февраль	март	апрель	октябрь	ноябрь	декабрь	за год
1.	Котельная ЗАО «Лискиремонтажконструкция»	2622,72	2964,97	2815,65	1631,87	2006,71	2416,93	3171,78	17630,63
2.	Котельная «Восточная»	8291,30	9373,27	8901,22	5158,89	6343,89	7640,73	10027,07	55736,37
3.	ТЭЦ СДТС	27347,96	30916,71	29359,70	17016,04	20924,62	25202,12	33073,18	183840,32
4.	Котельная «МЭЗ»	4078,94	4611,22	4378,99	2537,94	3120,90	3758,89	4932,86	27419,73

### 4. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии.

Значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха (-26°С) приведены в Таблице 4.1.

## Потребление тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

№ п/п	Зона действия источника	Потребление тепловой энергии на -26°С, Гкал/ч
1.	Котельная ЗАО «Лискиремонтажконструкция»	7,58
2.	Котельная «Восточная»	24,37
3.	ТЭЦ СДТС	85,01
4.	Котельная «МЭЗ»	11,54

**5. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.**

В соответствии с письмом Филиала ОГУ «Управление социальной защиты населения Воронежской области» №1792 от 19.04.2011г. установлен норматив потребления тепловой энергии 0,18 Гкал/м<sup>2</sup>.

Постановлением №280 от 27 мая 2008г. Администрации городского поселения город Лиски Лискинского муниципального района Воронежской области утвержден норматив потребления горячей воды для населения:

- отдельная квартира с ванной и душем – 3,1 м2;
- дома с общей кухней и душевыми комнатами – 2,6 м2.